Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody przeznaczonej do spożycia w październiku 2026 roku

Lp.	Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	Zakład Centralny SUW Filtry		Zakład Centralny SUW Praga		Zakład Północny		Zawartość dopuszczalna	
			średnia	max	średnia	max	średnia	max	Polska*	WHO**
	WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE									
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2^{0}C	jtk/1ml	–	6	–	6	–	0	bnz	–
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	–	0	–	0	–	0	0	–
3.	Escherichia coli	jtk/100ml	–	0	–	0	–	0	0	0
4.	Clostridium perfringens	jtk/100ml	–	0	–	0	–	0	0([1])	–
5.	Enterokoki	jtk/100ml	–	0	–	0	–	0	0	–
	WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE									
6.	Mętność	NTU	<0,10	0,13	0,14	0,24	<0,20	<0,20	1([2])	5([6])
7.	Barwa	mg Pt /l	<2	2	<2	2	<2	<2	([2])	15([6])
8.	Zapach	–	akcept.	akcept.	akcept.	akcept.	akcept.	akcept.	([2])	–
9.	Stężenie jonów wodoru (pH)	–	7,3	7,4	7,3	7,4	7,2	7,3	6,5÷9,5([3])	6,5÷8,0([6])
10.	Twardość	mgCaCO$_3$/l	–	249	–	244	–	208	60÷500	500([6])
11.	Przewodność	µS/cm	1246	1309	1225	1289	524	533	2500([3])	–
12.	Żelazo	µg/l	<20	<20	<20	<20	<20	<20	200	300
13.	Mangan	µg/l	<5	<5	<5	<5	<10	<10	50	100([6, 11])
14.	Chlorki	mg/l	247	256	243	262	–	33	250([3])	250([6])
15.	Amonowy jon	mg/l	<0,013	0,014	<0,013	<0,013	<0,026	<0, 026	0,50	1,5([6])
16.	Azotany	mg/l	–	2,8	–	2,1	–	2,6	50	50([9])
17.	Azotyny	mg/l	–	<0,002	–	<0,002	–	<0,020	0,50	3([9])
18.	Utlenialność z $KMnO_4$	mg O_2/l	<1,0	1,3	1,3	1,6	1,4	1,8	5,0	–
19.	Chlor wolny	mg/l	–(***)	–(***)	–(***)	–(***)	–(***)	–(***)	0,3([4])	0,3([6, 7])
20.	Chloryny	mg/l	–	0,30	0,29	0,34	0,38	0,41	0,7([8])	0,7([8])
21.	Chlorany	mg/l	–	0,11	0,05	0,07	0,08	0,09	0,7([8])	0,7([8])
22.	Suma chlorynów i chloranów	mg/l	–	0,41	0,34	0,38	0,47	0,50	–	–
23.	Siarczany	mg/l	87	89	–	65	–	53	250([3])	250([6])
24.	Fluorki	mg/l	–	0,12	–	0,15	–	0,12	1,5	1,5
25.	Glin	µg/l	–	<20	<20	<20	<20	49	200	200([6, 12])
26.	Kadm	µg/l	–	<0,05	–	<0,05	–	<1,0	5	3
27.	Ołów	µg/l	–	<0,5	–	<0,5	–	<3,0	10	10
28.	Rtęć	µg/l	–	<0,10	–	<0,10	–	<0,10	1	6([10])
29.	Nikiel	µg/l	–	1,3	–	1,6	–	<5,0	20	70
30.	Miedź	mg/l	–	0,0012	–	0,0011	–	<0,050	2,0([5])	2,0
31.	Chrom	µg/l	–	<0,5	–	<0,5	–	<5,0	50	50
32.	Arsen	µg/l	–	<0,7	–	<0,7	–	<2,0	10	10
	TRIHALOMETANY									
33.	Chloroform	mg/l	–	<0,00004	–	<0,00004	–	<0,0004	0,030	0,3
34.	Bromodichlorometan	mg/l	–	<0,00010	–	<0,00010	–	<0,00010	0,015	0,06
35.	Suma trihalometanów	µg/l	–	0,41	–	1,4	–	0,32	100	–

([1]) *Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć 1 powierzchniowych i mieszanych*
([2]) *Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian*
([3]) *Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody*
([4]) *W punkcie czerpalnym u konsumenta*
([5]) *Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody*
bnz – bez nieprawidłowych zmian (Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
– 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej,
– 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta)

([6]) *Wskaźniki(substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody – poziom akceptowalny przez konsumentów*
([7]) *Kryterium zdrowie – 5 mg/l;*
([8]) *Pojedynczy parametr, wartość – dla dezynfekcji wody dwutlenkiem chloru*
([9]) *Krótkotrwałe działanie*
([10]) *Rtęć nieorganiczna*
([11]) *Kryterium zdrowie – 400 µg/l*
([12]) *Kryterium zdrowotne – 900 µg/l*

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748)
** Wytyczne WHO: „Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition, Genewa 2011 r.
*** Do dezynfekcji wody stosowany jest dwutlenek chloru

„Analizując jakość wody w wodociągu warszawskim na wyjściach do sieci w październiku 2026 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, że w wodzie na wyjściu lewym z ZCE SUW Praga oraz na wyjściu północnym z ZCE SUW „Filtry" odnotowano podwyższone stężenie chlorków wynoszące kolejno 262 mg/l i 256 mg/l. Wyższe stężenie chlorków wynikało ze wzrostu poziomów chlorków w Wiśle, które nie są usuwane w układzie technologicznym ww. stacji. Badania kontrolne nie potwierdziły utrzymującego się ponadnormatywnego stężenia chlorków. Ponadto próbki wody wodociągowej w badanym zakresie odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia)."

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody przeznaczonej do spożycia w dzielnicy Wawer w październiku 2026 roku

Lp.	Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	SUW Radość	SUW Falenica	Zawartość dopuszczalna	
					Polska*	WHO**
	WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE					
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2^{0}C	jtk/1ml	0	0	bnz	–
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	–
3.	Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	0
4.	Enterokoki	jtk/100ml	0	0	0	–
	WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE					
5.	Mętność	NTU	0,32	0,30	1([1])	5([4])
6.	Barwa	mg Pt /l	6	3	([1])	15([4])
7.	Zapach	–	akcept.	akcept.	([1])	–
8.	Stężenie jonów wodoru (pH)	–	7,4	7,4	6,5÷9,5([2])	6,5÷8,0([4])
9.	Przewodność	µS/cm	365	756	2500([2])	–
10.	Żelazo	µg/l	28	<20	200	300
11.	Mangan	µg/l	<5	<5	50	100([4, 5])
12.	Amonowy jon	mg/l	<0,013	<0,013	0,50	1,5([4])
13.	Chlor wolny	mg/l	0,29	0,23	0,3([3])	0,3([4, 6])
14.	Twardość	mgCaCO$_3$/l	168	219	60÷500	500

([1]) *Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian*
([2]) *Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody*
([3]) *W punkcie czerpalnym u konsumenta*
([4]) *Wskaźniki(substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody – poziom akceptowalny przez konsumentów*
([5]) *Kryterium zdrowie – 400 µg/l*
([6]) *Kryterium zdrowie – 5 mg/l*
bnz – bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748)
** Wytyczne WHO: „Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition, Genewa 2011 r.

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. o jakości wody przeznaczonej do spożycia w dzielnicy Wesoła w październiku 2026 roku

Lp.	Wskaźnik, nazwa substancji	Jednostka	SUW Stara Miłosna	Zawartość dopuszczalna	
				Polska*	WHO**
	WSKAŹNIKI MIKROBIOLOGICZNE				
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2^{0}C	jtk/1ml	4	bnz	–
2.	Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	–
3.	Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0
4.	Enterokoki	jtk/100ml	0	0	–
	WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKOCHEMICZNE				
5.	Mętność	NTU	0,32	1([1])	5([3])
6.	Barwa	mg Pt /l	8	([1])	15([3])
7.	Zapach	–	akcept.	([1])	–
8.	Stężenie jonów wodoru (pH)	–	7,3	6,5÷9,5([2])	6,5÷8,0([3])
9.	Przewodność	µS/cm	916	2500([2])	–
10.	Żelazo	µg/l	<20	200	300
11.	Mangan	µg/l	<5	50	100([3, 4])
12.	Amonowy jon	mg/l	0,03	0,50	1,5([3])
13.	Twardość	mgCaCO$_3$/l	333	60÷500	500

([1]) *Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian*
([2]) *Parametr powinien być uwzględniany przy ocenie agresywnych właściwości korozyjnych wody*
([3]) *Wskaźniki(substancje), które wpływają na wygląd, smak i zapach wody – poziom akceptowalny przez konsumentów*
([4]) *Kryterium zdrowie – 400 µg/l*
bnz – bez nieprawidłowych zmian

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22.05.2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748)
** Wytyczne WHO: „Guidelines for Drinking-water Quality", fourth edition, Genewa 2011 r.

„Analizując jakość wody na wyjściach do sieci z poniższych stacji:
– Zakład Centralny SUW Radość;
– Zakład Centralny SUW Falenica;
– Zakład Centralny SUW Stara Miłosna
w październiku 2026 r. na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza, że analizy próbek wody, pobranych z powyższych wodociągów, w przebadanym zakresie odpowiadają warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r., poz. 748) jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia). Pod względem bakteriologicznym woda odpowiada wymaganiom sanitarnym."